



Αρ. Πρόσκλησης 80/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 59100
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γκανάς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51154 / 51314
e-mail : prom2@verhospi.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ανάθεσης υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση υποσταθμού, μετασχηματιστών μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (CPV 50532200-5) με ανταλλακτικά (CPV 34320000-6) της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
2. το με αρ. πρωτ. 17188/16-11-2023 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού της Υγ. Μον. Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, σχετικά με την ανάγκη Παροχής Υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση υποσταθμού, μετασχηματιστών μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, για την Υγ. Μονάδα Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας
3. την υπ' αριθμ. 28η/29-11-2023, (Θέμα 3^ο) πράξη Δ.Σ. (23REQ013936628) του Γ.Ν. Ημαθίας περί Αναγνώρισης Αναγκαιότητας, Έγκρισης Σκοπιμότητας, Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας με Απευθείας Ανάθεση κατόπιν Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς προς Κάθε Ενδιαφερόμενο και ορισμού μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση υποσταθμού, μετασχηματιστών μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για την Υγ. Μονάδα Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας
4. η με αρ. πρωτ. 18568/12-12-2023 (Αποφ. 2598) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (23REQ013950672 / 9ΟΗΩ4690Β7-ΩΑΞ) του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας

Η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί ότι προβαίνει σε:

- **Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Ανάθεση Υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης υποσταθμού, μετασχηματιστών μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6854,84 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και συγκεκριμένα 5.322,58 € για την εργασία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (CPV 50532200-5) και 1.532,26€ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών χωρίς Φ.Π.Α. (CPV 34320000-6), με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο σχετικό (2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα **ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος**, με τους ίδιους όρους, χωρίς αναπροσαρμογή της τιμής και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Το δικαίωμα ενεργοποιείται με μονομερή δήλωση (απόφαση) της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποίηση αυτής στον Ανάδοχο πριν τη λήξη του χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,**

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokollo@verhospi.gr, τα ακόλουθα:

- I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
- II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
- III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της ανάθεσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», υποβάλλονται τα εξής:

- A. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται :
 - α) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,
 - β) ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης,
 - γ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της Σύμβασης,

- δ) ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα ενός (1) έτους από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,
 ε) ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και σε τυχόν παράταση/προαίρεση αυτής και

Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ », κατατίθενται τα εξής:

- A. Η πλήρης τεχνική περιγραφή για την υπό Ανάθεση Υπηρεσία στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που τεκμηριώνουν την ικανότητα του Αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης - π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.-), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
- B. Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:
- Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
 - Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη Ανάθεση και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
 - Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης και τυχόν παράταση/προαίρεση αυτής. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Ανάθεσης και την αποπληρωμή της.

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο

από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και

στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό¹.

- 2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

- 3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

¹ Να προσκομιστεί παραστατικό ισχύουσας κατά την υποβολή εκπροσώπησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης Σύμβασης (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης).

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Το αντικείμενο της Ανάθεσης θα αφορά στην κάλυψη της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και η παράδοση θα εκτελεσθεί μετά την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού. Σε περίπτωση εξάντλησης της συμβατικής αξίας λόγω έκτακτων αναγκών Δημόσιας Υγείας, δύναται η δυνατότητα διαφοροποίησης της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό της Μονάδας Βέροιας του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνει από τη Μονάδα Βέροιας του Νοσοκομείου Ημαθίας μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/13).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ορίζεται η Παρασκευή 29-12-2023 και ώρα 12:00η μεσημβρινή.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα ζητούμενα του υπό Ανάθεση Αντικειμένου

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

- Γενικοί έλεγχοι
- Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού
- Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού.
- Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων.
- Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών.
- Έλεγχος φωτισμού, σήμανσης, προστατευτικών μέσων.
- Ακουστικός έλεγχος.
- Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

- Γενικοί οπτικοί έλεγχοι
- Έλεγχος λειτουργίας μηχανισμών αποζευκτών Μ.Τ.
- Έλεγχος λειτουργίας χειριστηρίων Μ.Τ.
- Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ.Τ.
- Καθαρισμός ακροκιβωτίων Μ.Τ.
- Σύσφιξη κοχλίων καλωδίων Μ.Τ.
- Έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ.
- Έλεγχος μηχανισμών ελατηρίων στους διακόπτες Μ.Τ.
- Έλεγχος συσφίξεων αγωγών
- Μέτρηση, έλεγχος και συσφίξεις αντικεραυνικών
- Έλεγχος λειτουργικής κατάστασης μηχανικών μερών και λίπανση όπου απαιτείται
- (μηχανισμός τάνυσης ελατηρίων)
- Έλεγχος και συσφίξεις γειώσεων
- Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του πίνακα Μ.Τ.
- Έλεγχος ακροκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
- Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ. και περιβάλλοντα χώρου

- Απαλοιφή με σιλκόνη Μέσης Τάσης στα ακροκιβώτια, μονωτήρες μπαρών και ασφαλειοαποζεύκτες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1000 ΚVA Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

- Έλεγχος ρητίνης Μετασχηματιστή και μαγνητικού πυρήνα
- Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μετασχηματιστή
- Έλεγχος συσφίξεων πυρήνα Μετασχηματιστή
- Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων Μ.Τ.
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Έλεγχος αισθητηρίων PTC των Μ/Σ
- Έλεγχος λειτουργίας οργάνου διακοπής λειτουργίας Μ/Σ
- Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μ/Σ
- Οπτικός έλεγχος-συσφίξεις ακροκιβωτίων
- Γενικός καθαρισμός του χώρου εγκατάστασης του Μ/Σ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

- Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των Μετασχηματιστών
- Μέτρηση ωμικών αντιστάσεων των τυλιγμάτων των Μετασχηματιστών
- Μέτρηση σχέσης μετασχηματισμού (ratio test) των Μετασχηματιστών
- Μέτρηση βρόγχου γείωσης Υποσταθμού

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ 400VAC ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

- Καθαρισμός χώρου ερμαρίων Χ.Τ.
- Σύσφιξη κοχλιών καλωδίων Χ.Τ.
- Έλεγχος πηνίων εργασίας
- Έλεγχος ασφαλειών Χ.Τ.
- Έλεγχος διέγερσης ηλεκτρονόμων βοηθητικών κυκλωμάτων
- Έλεγχος επιφανειών επαφής συστήματος γείωσης
- Έλεγχος συνημίτονου $\cos\phi$
- Έλεγχος πυκνωτών:

- Μέτρηση φόρτωσης-εκφόρτωσης
- Έλεγχος συνδέσεων
- Συσφίξεις συνδέσεων

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) 400 ΚΒΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Γενικοί έλεγχοι

Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ

Οπτικός έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ.

Έλεγχος ρεύματος φόρτισης μπαταριών.

Έλεγχος κατάστασης μπαταριών.

Έλεγχος απαγωγής καυσαερίων.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού.

Γενικός έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ χωρίς φορτίο.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

Γενικός έλεγχος Η/Ζ και παρελκόμενων του

Έλεγχος αερισμού μηχανοστασίου Η/Ζ

Έλεγχος αντικραδασμικών Η/Ζ

Έλεγχος ηχομονωτικού καλύμματος (εφόσον φέρει)

Εκκίνηση και λειτουργία Η/Ζ

Φόρτιση του Η/Ζ με ρευματοδότη των καταναλωτών της εγκατάστασης (εφόσον είναι δυνατόν)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Έλεγχος στάθμης καυσίμου, ψυκτικού υγρού, λιπαντελαίου και υγρών συσσωρευτή

Αντικατάσταση λιπαντελαίου και ψυκτικού υγρού

Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού

Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου

Καθαρισμός φίλτρου αέρα και εφόσον απαιτείται αντικατάστασή του

Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού, λιπαντέλαιου και καυσίμου

Έλεγχος ελαστικών σωλήνων και κολάρων νερού, καυσίμου, αέρα και εφόσον απαιτείται σύσφιξη των σφιγκτήρων

Έλεγχος ιμάντων κίνησης

Ρύθμιση ιμάντων κίνησης και εφόσον απαιτείται αντικατάστασή τους

Ρύθμιση βαλβίδων

Έλεγχος προφίλτρου καυσίμου και εξυδάτωση του

Έλεγχος βοηθητικής αντλίας καυσίμου και καθαρισμός της

Έλεγχος αναθυμιάσεων

Έλεγχος υπερπληρωτή (εφόσον φέρει)

Έλεγχος και ρύθμιση κυβερνήτη στροφών

Έλεγχος εκκινητή, εναλλακτήρα, αισθητήρων προστασιών και οργάνων, βαλβίδας διακοπής λειτουργίας και οργάνων ενδείξεων

Έλεγχος συσσωρευτή και εφόσον απαιτείται αντικατάστασή του

Γενικός έλεγχος ψυγείου νερού

Περίσφιξη κυλινδροκεφαλών εφόσον απαιτείται

Έλεγχος καυστήρων και εφόσον απαιτείται αντικατάσταση ακροφυσίων

Έλεγχος αντλίας καυσίμου

Έλεγχος συστήματος προθέρμανσης νερού (εφόσον φέρει)

Γενική δοκιμή πετρελαιοκινητήρα

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Έλεγχος αυτόματου ρυθμιστή τάσης και εφόσον απαιτείται ρύθμισής του

Έλεγχος συστήματος διέγερσης

Έλεγχος θερμοκρασιών χωρίς φορτίο και με πλήρες φορτίο (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες)

Αντικατάσταση ρυθμιστή τάσης και διόδων, εφόσον απαιτείται

Έλεγχος τυλιγμάτων

Γενική δοκιμή γεννήτριας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΥΤΟΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των οργάνων, συσκευών ενδεικτικών λυχνιών και αντικατάσταση των προβληματικών

Έλεγχος όλων των ασφαλιστικών διατάξεων και εφόσον απαιτείται αποκατάσταση των βλαβών

Γενικός έλεγχος καλωδίων (βοηθητικών και κυρίων) και των συνδέσεών τους

Έλεγχος μεταγωγής

Γενική δοκιμή πίνακα

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Έλεγχος στεγανοποίησης

Εξυδάτωση και αποβολή συμπυκνωμάτων υγρασίας και ιζημάτων

Έλεγχος σωλήνων καυσίμων

Μετρήσεις πίεσης αντίθλιψης καυσαερίων, εφόσον απαιτείται

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Έλεγχος διαρροών καυσαερίων

Έλεγχος συνδέσεων σωλήνων συστήματος απαγωγής καυσαερίων

Έλεγχος εύκαμπτου, πτυχωτού, πυρίμαχου σωλήνα καυσαερίων

Μετρήσεις πίεσης αντίθλιψης καυσαερίων, εφόσον απαιτείται

Απαιτούνται τα ακόλουθα

Ανταλλακτικά	Τεμ.
LA791 Φίλτρο λαδιού 51791	4
FV607 Φίλτρο πετρελαίου Sanghai- Hyundai 31	2
Nipco Multilube 15W-40 20L (Λάδι μηχανής)	4
Nipco Multilube 15W-40 4L (Λάδι μηχανής)	2
Φίλτρο αέρος	2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να λάβουν γνώση της τρέχουσας κατάστασης του υποσταθμού της Υ.Μ.Βέροιας. Επί ποινής αποκλεισμού να λάβουν βεβαίωση από την Υποδιεύθυνση Τεχνικού για την επίσκεψη τους στο χώρο.
2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων έργων σε Υποσταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 100 KVA, που να περιέχουν συστήματα αυτόματης μεταγωγής μεταξύ των Μετασχηματιστών και των Η/Ζ σε εφεδρική λειτουργία. Του προσωπικού του Αναδόχου θα προΐσταται Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ή προσωπικό με τις απαιτούμενες άδειες ασκήσεως εργασιών συντήρησης υποσταθμού Μέσης Τάσης, ο οποίος θα φέρει την κατά Νόμο ευθύνη για την καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων. Να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό με τις αντίστοιχες άδειες ΣΤ' ειδικότητας (Σταθμών – Υποσταθμών), οι οποίες να κατατεθούν στο νοσοκομείο πριν την έναρξη των εργασιών.
3. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και υποχρεωτικά με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι εργασίες που περιλαμβάνουν διακοπή

ρεύματος στο κτίριο του υπό συντήρηση υποσταθμού μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο ημέρα Κυριακή. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιηθούν συνεχόμενα και να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν εντός 8ώρου από την ώρα έναρξης.

4. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας του. Όλα τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών (κοντάρι γείωσης, μονωτικά γάντια, κλπ.) θα παρέχονται από τον Ανάδοχο.
5. Τα διαγνωστικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικά διακρίβωσης.
6. Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθούν στο νοσοκομείο:
 - δελτίο εργασιών και πίνακας υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
 - αναλυτική κατάσταση των μετρήσεων που απαιτούνται από την τεχνική περιγραφή
 - οικονομικοτεχνική προσφορά για οποιεσδήποτε βελτιώσεις απαιτούνται ή επανόρθωση βλαβών που μπορεί να προκύψουν.