

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(Για τον περιοδικό επανέλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων και συστημάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής).

1. Η εταιρεία συντήρησης θα είναι αναγνωρισμένη, όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 618/43/20-01-2005 και να διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να καταθέσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού σε ισχύ, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, για την συμμόρφωση της καθώς και τα λοιπά πιστοποιητικά που απαιτούνται (άδεια λειτουργίας, αρμόδιο άτομο, ISO σειράς 9000, κλπ).
2. Αναλυτικά οι πυροσβεστήρες που θα συντηρηθούν, ελεγχθούν, δοκιμαστούν υδραυλικά, κλπ, είναι:

#### 1. Για το Γ.Ν.Ημαθίας ( Μον. Βέροιας) – Σχολή Νοσηλευτών.

A/A	ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΤΕΜ
1	Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης κατηγορίας ABCE, 6 Kg	<b>99</b>
2	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης, τοπικής εφαρμογής, κατηγορίας ABCE, 12 kg	<b>4</b>
3	Αυτοδιεγερόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης, 68°C κατηγορίας ABCE, 6 kg	<b>6</b>
4	Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης, κατηγορίας ABCE, 50 kg,	<b>2</b>
5	Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης κατηγορίας ABCE, 2-3 Kg	<b>5</b>
6	Τροχήλατος πυροσβεστήρας CO2 30 kg	<b>1</b>
7	Συστοιχία φιαλών CO2, 30 kg	<b>6</b>
8	Πιλότος συστοιχίας CO2, 2kg	<b>1</b>
9	Φορητός πυροσβεστήρας CO2, 5 kg	<b>3</b>
10	Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής WET CHEMICAL KERR 19 lt	<b>1</b>

#### 2. Για το Κ.Υ.Αλεξάνδρειας.

A/A	ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΤΕΜ
1	Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης κατηγορίας ABCE, 6 Kg	<b>14</b>
2	Αυτοδιεγερόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης, 68°C, κατηγορίας ABCE, 6 kg	<b>1</b>
3	Φορητός πυροσβεστήρας CO2, 5 kg	<b>1</b>

3. Μετά το πέρας της συντήρησης - ελέγχου θα κατατεθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα αναγράφουν ότι οι πυροσβεστήρες συντηρήθηκαν,

αναγομώθηκαν, κλπ σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α, και ότι πληρούν τους όρους καλής λειτουργίας και ασφάλειας, καθώς και Υ.Δ. ότι όλα τα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής αφού πρώτα ελεγχθούν – δοκιμαστούν – συντηρηθούν ( μαγειρείων, λεβητοστασίου,) λειτουργούν καλώς.

4. Ο ανάδοχος οφείλει να υπογράψει αντίστοιχα στο βιβλίο ελέγχου και συντήρησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
5. Σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση κάποιων ανταλλακτικών (κλειστόρο, μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης, κλπ) τότε αυτά θα τιμολογηθούν επιπλέον μετά από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Να κατατεθεί αναλυτικός τιμοκατάλογος ανταλλακτικών πυροσβεστήρων γενικά (σκόνης, CO<sub>2</sub>, κλπ).

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Η συντήρηση – αναγόμωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (που αναφέρεται παραπάνω) πρέπει να εκτελεσθεί από αναγνωρισμένη εταιρεία επανελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης η οποία διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Η αναγνωρισμένη εταιρεία επανελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης υποχρεούται σε έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου συντήρησης - αναγόμωσης των πυροσβεστήρων και στην επικόλληση επί του πυροσβεστήρα της ετικέτας ελέγχου.

Το σύνολο των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα προϋπολογισμού για την συντήρηση – αναγόμωση :

<b>ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ</b>	<b>ΤΕΜ</b>
Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς Κόνεως 6 Kgr	81
Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς Κόνεως 12 Kgr	2
Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς Κόνεως 12 Kgr ΟΡΟΦΗΣ	4
Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς Κόνεως 25 Kgr	5
Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς Κόνεως 50 Kgr	4
Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Διοξειδίου (CO <sub>2</sub> ) 5 Kgr	22
Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Διοξειδίου (CO <sub>2</sub> ) 20 Kgr	2
Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Διοξειδίου (CO <sub>2</sub> ) 45 Kgr	16
Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων τύπου αφρού F 3 Kgr	1
ΚΛΕΙΣΤΡΟ	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	
Σωλήνας Χοάνη Πυροσβεστήρα ΞΚ 6Kgr	
Σωλήνας Χοάνη Πυροσβεστήρα CO <sub>2</sub> 6Kgr	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO <sub>2</sub> 45 Kgr	
Σωλήνας εύκαμπτος 50 εκ. για σύνδεση πυροσβ/ρων Διοξειδίου (CO <sub>2</sub> )	

Κατά την συντήρηση θα πρέπει να ενημερωθεί το Νοσοκομείο από την αναγνωρισμένη εταιρεία συντήρησης - αναγόμωσης για τον αριθμό και το κόστος των ανταλλακτικών που στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται «εάν απαιτηθεί», όπως και για το αν υπάρχουν πυροσβεστήρες οι οποίοι θα πρέπει να αντικατασταθούν.