

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Τονίζεται ότι Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών των Νοσοκομείων, που απαιτούνται για την **κίνηση** και τη λειτουργία των οχημάτων, και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και για την **θέρμανση** των κτιρίων και των εγκαταστάσεων που διαθέτουν καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου.

Συνοπτικά για τα υπό προμήθεια καύσιμα ισχύουν τα ακόλουθα :

Α/Α	ΚΑΥΣΙΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	Βαθμοί 95 οκτανίων.	Σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν σήμερα.
2.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές το οποίο δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα	
3.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	Το DIESEL, κίνησης μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές των ΕΛΔΑ βαθμός οκτανίων τουλάχιστον 45.Κ.Θ.Ι. (κατώτερη θερμαντική ικανότητα) + 9.800 – 0.400 KCAL/KG.	

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β' 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.

Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΟΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ