



21PROC008324758 2021-03-23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ: 2331351314/51157
E-mail: prom1@verhospi.gr
Ιστοσελίδα: www.verhospi.gr

Ημερομηνία **23/3/2021**

Αρ. Πρωτ.: **4447**

Προς

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής τεχνικό-οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των τριών (3) Αεροσυμπιεστών AIR KRONE BOTTARIINI της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας

Σχετικά::

1. Την υπ' αριθμ. 541η/19-3-2021 Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας.
2. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
3. Το Ν. 3329/05 όπως ισχύει σήμερα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας για την ετήσια συντήρηση τριών (3) Αεροσυμπιεστών AIR KRONE BOTTARIINI, προϋπολογισμού 4.836,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom1@verhospi.gr τα παρακάτω:

- I. την **τεχνικοοικονομική σας προσφορά** και
- II. τα **δικαιολογητικά** της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικότερα:
 - Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

- 21PROC008324758 2021-03-23
- Πιστοποίηση ότι ο υποψήφιος εργοδότης, σε περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν.4152/13).

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα εκτελεστούν με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Χρόνος υποβολής της προσφοράς ορίζεται η **31/3/2021**.



Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό ανάθεση υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ετήσια. Το Νοσοκομείο με απόφαση Δ.Σ. μπορεί να διακόψει τη σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς καμία αξίωση του αναδόχου.

Με σκοπό την διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης του εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα του Ιδρύματος, ο ανάδοχος θα αναλάβει την συντήρηση – επισκευή των Αεροσυμπιεστών του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή	Φωτογραφία	Μ.Μ.	Ποσ.
1	<p>ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</p> <p>Εργασίες ετήσιας σύμβασης συντήρησης για κέντρο πεπ. αέρα ιατρικής χρήσης και κενού.</p> <p>Περιλαμβάνεται κόστος μετάβασης, ανταλλακτικών προληπτικής συντήρησης (4.000h / έτος για συμπιεστή) που αναφέρονται παρακάτω για 4 προγραμματισμένες επισκέψεις ανά έτος.</p> <p>Δεν περιλαμβάνεται κόστος ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στα αναφερόμενα κέντρα.</p> <p>Θα παρέχεται 24ωρη τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλάβης εντός 24 ωρών (εξαιρούνται βλάβες μεγάλης έκτασης).</p> <p>Επίσης σε περίπτωση βλάβης αεροσυμπιεστή ή αντλίας κενού θα παραχωρείται στο νοσοκομείο αεροσυμπιεστής ή αντλία κενού, χωρίς καμία χρέωση μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή.</p> <p>Στην συντήρηση περιλαμβάνονται τα παρακάτω αναλώσιμα υλικά</p>		ΠΑΚ	1
1	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-180-CA (0,003 ppm)		TEM	2
2	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-180-RA (0,01μ, 0,01 ppm)		TEM	2
3	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-180-RB (1μ, 0,1 ppm)		TEM	2

Α/Α	Περιγραφή	Φωτογραφία	Μ.Μ.	Ποσ.
4	ΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-180-RF		TEM	2
5	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ KS22-67 KSA11/15 (220910C)		TEM	6
6	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒ.55 KS9/12/18		TEM	3
7	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝ.Π.ΑΕΡΑ (ΚΟΧΛ.ΣΥΜΠ)ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ (VDL ISO46)		ΔΟΧ	6
8	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ KS 28/35(220901)		TEM	6
9	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ - ΑΕΡΑ KS28-44-45 (221029)		TEM	3
10	ΙΜΑΝΤΑΣ (8bar KS28)(10BAR KS35) (13bar KS44) (220822)		TEM	3
11	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ MILS		TEM	3
12	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΒΑΚΤ.ΦΙΛ. ARV 610-DA		TEM	1
13	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΟΡΥΚΤΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ		ΔΟΧ	2

21PROC008324758 2021-03-23

1. Θα πραγματοποιούνται 4 υποχρεωτικές επισκέψεις, για την πλήρη συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά.
2. Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & τον προϊστάμενο του τμήματος.
3. Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που θα συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής, κατά τις εργάσιμες ημέρες χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Εξαιρούνται βλάβες μεγάλης έκτασης.
4. Στις επισκευές που θα πραγματοποιούνται από τους τεχνικούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται τα ανωτέρω ανταλλακτικά.
5. Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή σε τρίτους χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων, ο προμηθευτής δύναται να εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις δικαιούμενες πληρωμές του από την παρούσα σύμβαση, σε Τραπεζικά Ιδρύματα της επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο