



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ: 23313-51133
E-mail: k.topouzis@verhospi.gr
Ιστοσελίδα: www.verhospi.gr

Ημερομηνία 13/5/2021

Αρ. Πρόσκλησης.: 6809

Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος Επιδαπέδιο, UPS , ON-LINE των εμφανιστηρίων του Ακτινολογικού τμήματος της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας

Σχετικά:

1. Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Ο Ν. 3329/05 όπως ισχύει σήμερα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεχνική – οικονομική προσφορά , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: k.topouzis@verhospi.gr, για την προμήθεια και τοποθέτηση Συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1	<p>Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος Επιδαπέδιο UPS , ON-LINE 220V AC , 3000 VA , (4 πρίζες AC)</p> <p><u>ΕΙΣΟΔΟΣ:</u> Καλώδιο τροφοδοσίας: C19 IEC Connector, 16.0A, 250V Ονομαστική τάση : 200/208/220/230/240VAC Εύρος τάσης εισόδου : 55-150 VAC or 110-300 VAC (Based on load at 50%) 85-140VAC or 160-280VAC (Based on load at 100%) Συχνότητα : 40Hz ~ 70 Hz Παράγοντας δύναμης : ? 0.99 @ Nominal Voltage (100% load)</p> <p><u>ΕΞΟΔΟΣ :</u> Τάση Εξόδου : 200/208/220/230/240VAC Κανονισμός Τάσης : ± 1% Εύρος Συχνοτήτων : 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz Εύρος Συχνοτήτων (Μπατ. Λειτουργία) : 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz Ρευστότητα Crest : 3:1 Αρμονική παραμόρφωση : ? 3 % THD (Linear Load) ? 6 % THD (Non-linear Load) Χρόνος μεταφοράς : α) AC to DC - Zero β) Μετατροπέα για να παρακάμψει : 4 ms (Typical) Κυματομορφή (Μπατ. Λειτουργία) : Καθαρή Ημιτονοειδής</p> <p>ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1 ΕΤΟΣ</p>

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Επιπλέον με την προσφορά να κατατεθούν και τα κάτωθι :

Ι. τα **δικαιολογητικά** της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.


Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν.4152/13).

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 18/5/2021 και ώρα 13.00μμ.



Ο Διοικητής
του Γ.Ν. Ημαθίας


Ηλίας Πλιόγκας